

「火の用心だより」

第96号（令和5年3月号）

発行：札幌市消防局予防部予防課

放火に注意しましょう！

令和4年中の火災件数387件のうち、放火が62件発生しており、昨年に比べて10件も増えています(速報値)。建物での放火が45件と最も多く発生しており、夜間や早朝の時間帯に限らず、日中の時間帯にも多く発生しています。

放火を防ぐには、放火をされにくい環境づくりが大切です。市民の皆様には引き続きご協力をお願いします！

- ① 家の周りは整理整頓し、燃えやすい物は置かないようにしましょう
- ② 郵便受けに新聞などを差し込んだままにしないようにしましょう
- ③ ごみは決められた日の朝に出しましょう
- ④ 物置、車庫などに必ずカギをかけましょう
- ⑤ 夜間、人目につかなくなる場所には照明等を設置しましょう
- ⑥ お隣やご近所の方と普段から挨拶するなど、顔の見える関係に努めましょう。



住宅用火災警報器の設置・維持管理は大丈夫？

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声で警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器となっており、就寝中や別の部屋で火災が発生した時などに有効です。住宅用火災警報器は、消防法により、原則すべての住宅に設置が必要になっています。すでに設置されている方は、「いざ」という時にきちんと働くように、日頃から点検とお手入れをおねがいします！

札幌市では設置から10年を目安に交換を推奨していますが、交換をする際は「**連動型住宅用火災警報器**」がおすすめです。連動型は、別の部屋で火災を感知した場合でも、家中すべての警報器が鳴るので、家の中にいる全員が同時に火災を知ることができ、早期に避難を開始できます。

もっと詳しく知りたい方は、火の用心だより第92号(令和4年11月号)を確認してみてください！



【火の用心だより第92号】



スマートフォンをお持ちの方は
こちらをチェック！



【連動型住警器の仕組み】

ごんろ火災を防ぐために (IHクッキングヒーター編)

令和4年中に発生した住宅火災171件のうち、ごんろ火災は48件で火災原因第1位となっています(速報値)。

さらに、令和5年に入ってからすでに16件のごんろ火災が発生し、昨年同月より8件も増加しています(令和5年2月28日現在)。

火を使わないIHクッキングヒーター(以下「IH」という。)でも、ごんろ火災は発生しています。IHは温度設定ができる利便性がありますが、取扱い方法を誤ると大変危険です。

令和4年中には、IHを使用したてんぷら油の過熱発火が6件発生しています。てんぷら油を揚げ物設定で調理していない場合や、鍋底に沿っている鍋の使用、てんぷら油の量の不足などにより、IHに付いている過熱防止装置が正常に作動しないことがありますので、取扱説明書を確認し、適切な取扱いを心がけましょう。

ごんろ火災を防ぐためには、ガスごんろもIHごんろも、調理中は目を離さないことがなにより大切です。

【IHによるてんぷら油の過熱発火】

スマートフォンをお持ちの方はこちらをチェック!



第51回全国消防救助技術大会(札幌大会)の開催決定!(Part3)

全国消防救助技術大会の訓練種目は、陸上の部(7種目)と水上の部(7種目)の2種類です! Part2からは、種目の一部を紹介しています!



☞ No.3 ^とロープ応用登はん

登はん者と補助者が2人1組で協力し、器材を使わずに塔上から垂下されたロープを15メートル登はんする訓練種目の一つです。



No.4 ほふく救出 ☞

3人1組(要救助者を含む)で、1人が空気呼吸器を着装して長さ8メートルの煙道内を検索し、要救助者を屋外に救出した後、二人で安全地点まで搬送する訓練種目の一つです。

☞ No.5 ロープブリッジ救出

隣の建物等から進入し、救出することを想定した訓練種目の一つです。



皆さん、ぜひ会場へ
いらしてください!

開催日程 令和5年8月25日(金) 9時00分~16時30分(予定)

開催場所 陸上の部: 札幌市消防学校(西区八軒10条西13丁目)

水上の部: 札幌市平岸プール(豊平区平岸5条14丁目)

※一般公開予定(入場無料)、雨天決行



札幌市消防局
マスコット
「リスキュー」

市民が主役の火災予防

- ① 火災予防行事・活動に参加しましょう
- ② 火災予防の知識・行動要領を身につけましょう
- ③ 消火器などの防災機器を備えましょう
- ④ 防災品を使用しましょう
- ⑤ 放火されない環境をつくりましょう
- ⑥ 火災から高齢の方などを守りましょう

発行: 札幌市消防局予防部予防課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目

☎011-215-2040

SAPPORO



さっぽろ市
02-N06-22-507
R4-2-412